



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM**

ul. 1 Maja 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel./faks (0-86) 275-25-85 lub (0-86) 275-25-91

e-mail : psse.wysokie-mazowieckie@sanepid.gov.pl

**PAŃSTWOWY POWIATOWY**

**INSPEKTOR SANITARNY**

w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 9

tel./faks: 902021925022 25 91

URZĄD GMINY SOKOŁY

SEKRETARIAT  
W P E N Ź E C

2022 -09- 21

Ilość załączników:

nr dz.

podpis:



RPW/4079/2022 P

Data: 2022-09-21

Spółdzielnia Kółek Rolniczych  
ul. Kolejowa 31  
18 – 218 Sokoly

Ocena o jakości wody nr 116/2022

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie wykonanych badań mikrobiologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę – Drągi:

- woda podawana do sieci kran na wyjściu z Hydroforni Drągi pobrana do badania dnia 23.08.2022r. (sprawozdania z badań próbek wody numer: M.9051.1171.2022; F.9051.657.2022; F.9051.657.2022.1 - kontrola wewnętrzna); uznaje, że ww. woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w zakresie wykonanych badań odpowiada warunkom mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym określonym w załączniku nr 1A i 1C, w związku z załącznikiem nr 2, parametry grupy A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294) pod względem mikrobiologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym, w związku z czym na podstawie § 21 ust.1 pkt.1 ww. rozporządzenia stwierdza przydatność wody do spożycia.

W załączeniu :

Sprawozdania z badań wody :

M.9051.1171.2022 z dnia 26.08.2022r.

F.9051.657.2022 z dnia 01.09.2022r.

F.9051.657.2022.1 z dnia 01.09.2022r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wysokiem Mazowieckiem  
lek. med. Andrzej Grzeszczuk

Do wiadomości :  
Wójt Gminy Sokoly